

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012

164/2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (8/2012) 4 §:n 3 momentti, 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti, 13 §:n 1 momentti, 16 §:n 2 ja 3 momentti, 17 §:n 2 ja 3 momentti ja 18 §:n 3 momentti **sekä liite, ja**
lisätään 3 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

3 §

Yleisiä vaatimuksia

Peruskorjauksissa ja pienehköissä laajennuksissa, joissa laajennus on alle 50 prosenttia olemassa olevan rakennuksen pinta-alasta, mutta kuitenkin enintään 500 neliömetriä, voidaan olemassa olevat parsi- ja käytävälevydet säilyttää peruskorjausosassa ja käyttää myös laajennusosassa samaa parsi- ja käytävälevyden mitoitusta ellei eläinsuojelu-, työsuojelu- tai muista säädöksistä muuta johdu.

4 §

Lypsykarjarakennuksen sijoitus ja kuljetusreitit

Eläintilan suunnittelussa tulee pyrkiä siihen, että rehunkuljetusreitit ja ruokintapöydät

eivät mene ristiin eläinten liikkumisväylien ja lannan kuljetusreittien kanssa. Jos tätä ei nautaan toiminnallisuuden vuoksi voida välttää, on risteyspaikan lattiapintojen oltava helposti puhdistettavissa.

8 §

Parsinavetta

Suunnittelussa on otettava huomioon, että vasikoita, hiehoja ja sonneja ei saa pitää kytettyinä.

9 §

Pihatto

Makuuparsien tulee olla sellaisia, että eläin pystyy menemään makuulle ja nousemaan

ylös nautaeläimelle ominaisella tavalla. Makuuparsien välissä on oltava parrenerottaja. Jos lypsylehmän tai hiehon makuuparressa on niskapuomi tai vastaava rajoitin, se tulee kiinnittää lehmäkoon mukaan sopivalle korkeudelle ja etäisyydelle parren takareunasta. Niskapuomin tai vastaavan rajoittimen sijainnin on oltava säädettävissä. Makuuparren parrenerottajan ja niskapuomin tai rajoittimen tulee kestää hyvin eläinten aiheuttamaa kuoromitusta.

13 §

Sairaiden eläinten hoitotilat

Pihatossa on oltava vähintään yksi sairaan eläimen hoitopaikka jokaista alkavaa 25 lypsylehmän ryhmää kohden ensimmäisen 50 lehmäpaikkaan asti ja 50 lehmäpaikkaa ylittävälle osalle vähintään yksi sairaan eläimen hoitopaikka jokaista alkavaa 50 lypsylehmän ryhmää kohden. Lisäksi on oltava yksi hoitopaikka jokaista alkavaa 40 hiehon tai muun nautaeläimen ryhmää kohden. Parsinavetassa tulee olla vähintään yksi parsi- tai karsinahoitopaikka jokaista alkavaa 40 lypsylehmää kohden ja lisäksi yksi paikka jokaista alkavaa 60 muuta nautaeläintä kohden.

16 §

Juomapaikat

Pihatossa on jokaista alkavaa 6 lypsylehmän ryhmää kohden oltava vähintään yksi juoma-astia tai juottolaite. Muilla kuin lypsylehmillä on jokaista alkavaa 20 naudan ryhmää kohden oltava vähintään yksi juoma-astia tai juottolaite kuitenkin siten, että juoma-astioita tai juottolaitteita on yli 10 naudan ryhmälle oltava vähintään kaksi. Käytettäessä juoma-allasta tai kaukaloa, joista useampi nauta voi juoda samanaikaisesti, on juomapaikkojen määrän vastattava edellä tarkoitettua juoma-astioiden tai juottolaitteiden määrää. Parsinavetassa on oltava vähintään yksi juomakuppi 2 lehmää tai hiehoa kohden.

Pihaton juoma-altaat on sijoitettava eläintilaan tasaisesti ja siten, että niiden edessä on vähintään 3 metriä esteetöntä liikkumatilaa lehmille ja hiehoille. Juoma-altaan yläreunan tulee olla 400-700 millimetriä lattiatason yläpuolella ja altaan syvyys saa olla enintään 400 millimetriä. Juomapaikan tai altaan reunaan tulee olla lehmää tai hiehoa kohden vähintään 100 millimetriä. Lehmän tai hiehon kävelymatka juoma-altaalle ei saa olla yli 50 metriä.

17 §

Eläintilan ilmanlaatu

Viileäpihaton ilmanvaihdon ja lämpötilan on oltava hallittavissa myös pitkän kylmäjakson aikana.

Jos erillisessä vasikkaosastossa, on koneellinen ilmanvaihto, tulee olla käytössä hälytyslaitteisto, joka varoittaa eläinten hoitajaa liian alhaisesta tai liian korkeasta ilman lämpötilasta, sähkökatkosta ja hälytyslaitteiston viasta.

18 §

Lypsyosasto

Lypsyaseman edessä on oltava lypsyyntu-leville lehmille kokooma- ja odotustilaa. Tämän tilan lattian pinnan tulee olla liukastumiseen estävä ja lattiakaltevuus saa olla enintään 5 prosenttia. Kokooma- ja odotustila on mitoitettava lypsyaseman kapasiteetin mukaan, kuitenkin niin että lehmän odotusaika ei ylitä yhtä tuntia. Kokooma- ja odotustila voi alle 60 lypsylehmän yksikössä ja automaattilypsyaseman yhteydessä olla osa eläintilan liikunta-aluetta.

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä huhtikuuta 2012.

Tätä asetusta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2012 tai sen jälkeen vireille tulleeseen tuen myöntämistä koskevaan hakemukseen.

Hakemukseen, joka on tullut vireille 15 päivänä huhtikuuta 2012 tai sitä aikaisemmin, sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri *Jari Koskinen*

Suunnittelija Kjell Brännäs

Taulukko 1. Parsinavetan parsimitoitus. Parren kallistus lantakäytävälle 2-3 %

Eläin	Paino, kg	Parren leveys, mm	Lyhytparren vähimmäispituus, mm	Pitkäparren vähimmäispituus, mm
Lypsylehmä ¹⁾	500-750	1 200-1 400	1 650	2 000
Hieho	350-550	1 000-1 200	1 550	1 800
Nuorkarja, ikä				
18-22 kk	300-450	900-1 000	1 500	1 700
12-18 kk	200-300	800-900	1 200	1 500
6-12 kk	75-200	700-800	1 000	1 200

¹⁾ Pienemmälle nautarodulle ja karjoille, joiden eläimet ovat pienikokoisia sallitaan enintään 65 mm kapeampi parsileveys.

Taulukko 4. Lypsykarjapihaton makuuparsimitoitus. Parren kallistus lantakäytävälle 2-5 %

Eläinten ikä, kk	Eläinten paino, kg	Makuuparren leveys, mm	Makuuparren pituus, yksi parsirivi, mm	Makuuparret päät vastakkain ²⁾ , mm
> 22 ¹⁾	700	1 200-1 400	2 800-3 100	2 450-2 850
18-22	500	1 000-1 200	2 400-2 800	2 000-2 500
6-18	350	900-1000	2 000-2 400	1 600-2 000
2-6	175	800-900	1 700-2 000	1 300-1 600

¹⁾ pienemmälle nautarodulle ja karjoille, joiden eläimet ovat pienikokoisia sallitaan enintään 65 mm kapeampi parsileveys.

²⁾ makuuparsi on avoin pääpuolella siten, että lehmän pää voi ulottua vastakkaiseen parteen tai ruokintapöytään.

Taulukko 5. Lypsykarja- ja nuorkarjapihaton minimikäytävämitoitus

Eläinten ikä, kk ja paino	> 22 kk > 500 kg	18-22 kk 350-500 kg	6-18 kk 175-350 kg	2-6 kk < 175 kg
lantakäytävä, yhden tai kahden parsirivin välillä, mm	2 600	2 100	1 800	1 200
ruokintapöydän lantakäytävä, 1-2 makuuparsiriviä, mm	3 600	3 100	2 800	2 100
ruokintapöydän lantakäytävä, 3 makuuparsiriviä, mm	3 800	3 200	3 000	-
poikittainen käytävä päätyseinän vieressä, vähintään, mm ¹⁾	1 800	1 500	1 200	1 200
poikittainen käytävä ilman ahtauttavia kalusteita, mm ¹⁾	2 600	2 100	1 800	-
poikittainen käytävä, jossa vesiallas tai karjarahja, mm ¹⁾	3 800	3 000	2 400	-
poikittainen käytävä, jossa vesiallas ja karjarahja, mm ¹⁾	5 000	3 600	2 400	-

¹⁾ enintään 20 makuupartta/ poikittainen käytävä