

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 7 mars 2022

146/2022

Statsrådets förordning

om bedömning av behovet och upphandling av en effektreserv

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 och 6 § i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning (117/2011), sådana de lyder i lag 1239/2021:

1 §

Med en i 4 § 4 mom. i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning (117/2011), nedan *lagen om en effektreserv*, avsedd samhällsekonomiskt grundad anledning som hänför sig till ett kostnadseffektivt tryggnad av leveranssäkerheten avses att Energimyndigheten kan

1) minska den effektreserv som ska upphandlas, om kostnaderna för upphandling av den blir oskäligt höga jämfört med de fördelar som uppnås med tanke på leveranssäkerheten,

2) öka den effektreserv som ska upphandlas, om storleken på den första enhet som lämnas utanför upphandlingen, med enheten i fråga skulle leda till att den effektreserv som avses i 4 § 1 mom. i lagen om en effektreserv överskrider, men den effektreserv som ska upphandlas, utan enheten i fråga skulle underskrida ovannämnda effektreserv, och överskridandet är motiverat med beaktande av de fördelar som kan uppnås med tanke på leveranssäkerheten.

Vid bedömningen av de fördelar för leveranssäkerheten som avses i 1 mom. ska Energimyndigheten beakta det värde av förlorad last som beräknats i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 om den inre marknaden för el, nedan *elmarknadsförordningen*, samt inverkan av den effektreserv som ska upphandlas på det förväntade värdet av förlorad last.

2 §

De jämförelsekriterier för valet av de totalekonomiskt sett mest fördelaktiga anbud som avses i 6 § 1 mom. i lagen om en effektreserv och deras inbördes viktning är som följer:

- 1) de totala kostnaderna, inklusive fasta och rörliga kostnader, 85 procent,
- 2) den hastighet med vilken enheten kan tas i drift, 5 procent,
- 3) den tid som den effekttändning som krävs kan upprätthållas oavbrutet, 5 procent,
- 4) de koldioxidutsläpp som beräknats i enlighet med artikel 22.4 i elmarknadsförordningen, 5 procent.

När Energimyndigheten använder de jämförelsekriterier som avses i 1 mom. vid ett upphandlingsförfarande ska den poängsätta de inkomna anbud för varje punkt.

Denna förordning träder i kraft den 7 mars 2022.

146/2022

Helsingfors den 3 mars 2022

Näringsminister Mika Lintilä

Specialsakkunnig Elina Hautakangas