

# FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 30 november 2020

---

---

**838/2020**

## **Jord- och skogsbruksministeriets förordning**

**om ändring av om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds**

I enlighet med ministeriets beslut

*ändras* I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut ändras bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds (475/2014), sådan den lyder i förordning 485/2016, som följer:

\_\_\_\_\_

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 26 november 2020

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Specialsakkunnig Kirsti Huovinen

Tabell 1. Minimikrav på golvareal per djur i en gruppbox eller fålla i ett fårstall exklusive foderhäck

	Genomsnittlig vikt/djur, kg	Ströbädd m <sup>2</sup> /djur	Spaltgolv <sup>1)</sup> , m <sup>2</sup> /djur
Dräktig tacka, bagge	75	1,7	1,3
Dräktig tacka, bagge	55	1,3	1,1
Övriga får	75	1,4	1,0
Övriga får	55	1,0	0,8
Lamm	över 30	0,75	-
Lamm	15–30	0,5	-
Lamm	under 15	0,25	-
Lammingsbox	-	2,25 (1,5 m x 1,5 m)	-

<sup>1)</sup> Godtagbar spaltbredd är 14–20 mm och stavbredd 80–120 mm. För betongspaltgolv godkänns måttavvikelserna i enlighet med standarden SFS-EN 12737:2004+A1:2007 (Förtillverkade betongprodukter - Spaltgolv för djurstallar).

Tabell 2. Minimikrav för kantens längd i utfodringsanordning i ett fårstall per djur

	Regelbunden utfodring	Fri fodertillgång
Lamm < 2 mån.	Inget krav på längden på foderhäckens kant	Inget krav på längden på foderhäckens kant
Lamm 2–4 mån.	175 mm vid rak foderhäck, 100 mm vid rund foderhäck, radie $\geq$ 600 mm	85 mm vid rak foderhäck, 50 mm vid rund foderhäck, radie $\geq$ 600 mm
Lamm > 4 mån.	350 mm vid rak foderhäck, 200 mm vid rund foderhäck, radie $\geq$ 600 mm	170 mm vid rak foderhäck, 100 mm vid rund foderhäck, radie $\geq$ 600 mm
Dräktig tacka, bagge	450 mm vid rak foderhäck, 225 mm vid rund foderhäck, radie $\geq$ 600 mm	225 mm vid rak foderhäck, 110 mm vid rund foderhäck, radie $\geq$ 600 mm

Tabell 3. Inhägnad golvareal exkl. foderhäck i ett getstall, minimikrav per djur

	Vikt, kg	Ströbädd m <sup>2</sup> /djur	Spaltgolv <sup>2)</sup> , m <sup>2</sup> /djur
Get, bock	över 50	1,2	1,0
Ung get	-	0,5	0,5
Killing	-	0,25	-
Lammingsbox	-	1,2 (1,0 m x 1,2 m)	-

<sup>2)</sup> Godtagbar spaltbredd är 14–20 mm och stavbredd 80–120 mm. För betongspaltgolv godkänns måttavvikelserna i enlighet med standarden SFS-EN 12737:2004+A1:2007 (Förtillverkade betongprodukter - Spaltgolv för djurstallar).

Tabell 4. Minimikrav för utfodringsplatser per djur i ett getstall

	Regelbunden utfodring, mm/djur	Fri fodertillgång, mm/djur
Dräktig honget	450	175
Dräktig honget med horn, bock	600	175
Get, äldre än 12 månader	400	175
Ung get	330	100
Killing	200	100

Tabell 5. Värme- och fuktavgivning hos får och getter samt behövliga ventilationsvolymer per djur i ett djurstall när man planerar ventilationen

	Vikt (kg)	Alstrad värme (W/djur)	Fuktavgivning (g/h och djur)	Ventilation, minimimängd (m <sup>3</sup> /h och djur)	Ventilation, maximimängd (m <sup>3</sup> /h och djur)
Lamm	minst 60	150	80	15	100
-"-	under 60	50	20	10	80
Lamm	minst 30	20	10	10	70
-"-	under 30	10	10	5	40
Get	minst 50	150	80	15	80
-"-	under 50	50	20	10	40
Killing	högst 30	10	10	5	20